

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten beschriebene Produkt der Firma
This certifies that the product described below from company

OMS Antriebstechnik
Bahnhofstraße 12
36219 Cornberg
Deutschland

die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt.
meets the requirements of the following standards.

Geprüft nach **EN 81-20:2014**
Tested in accordance with **EN 81-50:2014**

Beschreibung des Produktes **Statik der Antriebswellen, sowie Bruchfestigkeit der Getriebegehäuse**
(Details s. Anlage 1) **für die 2-stufigen Aufzugsgetriebe OMS Hypodrive AZHP 2 und AZHP 3**
Description of product
(Details see Annex 1)

Typenbezeichnung **OMS Hypodrive AZHP 2 und AZHP 3**
Type Designation

Bemerkung **Dieses Zertifikat bescheinigt das Ergebnis der Prüfung an dem vorgestellten**
Remark **Prüfgegenstand. Eine allgemein gültige Aussage über die Qualität der Produkte**
aus der laufenden Fertigung kann hieraus nicht abgeleitet werden.
This certifies the result of the examination of the product sample submitted by
the manufacturer. A general statement concerning the quality of the products from
the series manufacture cannot be derived there from.

Registrier-Nr. / Registered No. 44 799 13724803
Prüfbericht Nr. / Test Report No. 16 799 462644
Aktenzeichen / File reference 2.4 – 168/16; 3518 4949

Gültigkeit / Validity
von / from 2016-08-24
bis / until 2021-08-23



TÜV NORD CERT GmbH Essen
Sicherheitsbauteile von Aufzügen
Safety components of lifts

Essen, 2016-08-24

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de machinery@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 799 13724803

Allgemeine Angaben
General Information

Siehe auch Seite 1 des Zertifikats
See also page 1 of the certificate

Produktbeschreibung:
Product description:

Statik der Antriebswellen, sowie Bruchfestigkeit der Getriebegehäuse für die 2-stufigen Aufzugsgetriebe OMS Hypodrive AZHP 2 und AZHP 3

Typbezeichnung:
Type designation:

OMS Hypodrive AZHP 2 und AZHP 3

Nennbelastung:
Nominal load:

AZHP 2: 42.000 N AZHP 3: 65.000 N

Bemerkung :
Remark:

Bei senkrechter Belastung zur Aufspanfläche sind die Getriebe in allen vorgesehenen Einbaulage mit dem 3-fachen der durch den Hersteller angegebenen Nennbelastungen geprüft worden, ohne dass Risse (Schäden) oder bleibende Verformungen auftraten, wodurch mindestens eine 3-fache Sicherheit gegen Bruch nachgewiesen wurde.



TÜV NORD CERT GmbH Essen
Sicherheitsbauteile von Aufzügen
Safety components of lifts

Essen, 2016-08-24